



Certificato numero / Certificate number

DE/3551

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

Visti i Rapporti di Prova e di classificazione / *Referring to the Test and Classification Reports*
 nn. 0483/DC/REA/10_1, 0483/DC/REA/10_2, 0483/DC/REA/10_3, 0483/DC/REA/10_4, 0483/DC/REA/10_5
 del / *dated* 09/07/2010 - nn. 0655/DC/REA/12_1, 0655/DC/REA/12_2 del/ *dated* 09/11/2012
 n. 0793/DC/REA/12 del/ *dated* 21/12/2012

si dichiara che il Fabbricante/*we declare that the Manufacturer*

D.K.Z. SRL

Via dell'Artigianato, 18 - 38037 PREDAZZO (TN) - ITALY

ha richiesto sui provini da lui stesso campionati e denominati
has requested on the specimen sampled by himself and named

PAVIMENTI IN LEGNO TRE STRATI FIEMME TREMILA

le prove di tipo secondo la norma EN 14342:2013, in conformità ai punti richiesti dal Fabbricante stesso
 e indicati nell' Allegato A del presente certificato, secondo il Sistema di valutazione e verifica della
 costanza della prestazione 3 (tre) - Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011.
*the type testing according to EN 14342:2013 in compliance with the points required by the Manufacturer himself
 and listed in Annex A of this certificate, according to the System of assessment and verification of constancy of
 performance 3 (three) - Annex V of the Regulation (EU) n. 305/2011.*

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell' Allegato A
The results of the tests on the sample are reported in the Annex A

Prima emissione / *First issue*: 06/03/2010
 Ultima emissione / *Last issue*: 23/10/2020
 Scadenza / *Expiring*: 05/03/2025

Ing. P. Fumagalli
 B.A. Prodotto/Product

GQ002 REV.00

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - Allegato A CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - Annex A

PAVIMENTI IN LEGNO TRE STRATI FIEMME TREMILA

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:

Caratteristiche prodotto / Product characteristics:	
Descrizione <i>Description</i>	Parquet multistrato con strato superiore in legno naturale, strato intermedio e strato inferiore in legno di conifera <i>Prefinished parquet with natural wood upper layer, coniferous wood intermediate and lower layer</i>
Essenza <i>Essences</i>	Acacia, Acero, Ciliegio, Faggio, Frassino, Larice, Noce, Olmo, Rovere, Teak <i>Maple, Cherry, Beech, Ash-wood, Larch, Walnut, Helm, Oak, Teak</i>
Finitura <i>Finishes</i>	"Luci di Fiemme", "Echi di Fiemme", "Mani di Fiemme", "Fior di Fiemme", "Boschi di Fiemme", "Bottega"
Supporto <i>Backing</i>	Strato di Legno di Conifera e e Strato di Legno di Latifoglia <i>Coniferous Layer and Hardwood Layer</i>
Peso per unità di superficie <i>Mass area unit</i>	8000÷11900 g/m ²
Spessore <i>Thickness</i>	13÷21 mm
Spessore massello <i>Wood thickness</i>	4 mm ± 10%

Prima emissione / *First issue:* 06/03/2010

Ultima emissione / *Last issue:* 23/10/2020

Scadenza / *Expiring:* 05/03/2025

Ing. P. Fumagalli
B.A. Prodotto/Product

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - Allegato A
CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - Annex A**PAVIMENTI IN LEGNO TRE STRATI FIEMME TREMILA**

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:

Prestazioni / Performances:	
4.2 Reazione al fuoco 4.2 Reaction to fire Impiego End use	classe / class C_{fl}-s1 appoggiato su sottofondo a sua volta appoggiato su supporto incombustibile <i>loose laid on underlay itself loose laid on non combustible substrate.</i> appoggiato o incollato su supporto incombustibile <i>loose laid or glued on non combustible substrate</i>
4.3.1 Rilascio di formaldeide 4.3.1 Release of formaldehyde	classe / class E1

Prima emissione / First issue: 06/03/2010
Ultima emissione / Last issue: 23/10/2020
Scadenza / Expiring: 05/03/2025

Ing. P. Fumagalli
B.A. Prodotto/Product